

CAPITOLATO

TUBI DI PVC-U E PEHD PREISOLATI DESTINATI PER IL TRASPORTO DI ACQUA, FLUIDI INDUSTRIALI E ALIMENTARI.

Oggetto della fornitura

Tubi di PVC-U e PEHD, composti da:

una tubazione interna di servizio in PVC e/o in PEHD prodotti secondo le norme rispettivamente EN 1452 ed EN 12201, prodotti in conformità al DM 06/04/2004 n.ro 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Una tubazione esterna in PEHD prodotta secondo la norma EN 253

Uno strato isolante costituito da resina poliuretanică espansa grigia, esente da freon. E' ottenuta mediante miscelazione ad alta pressione di poliolo e isocianato opportunamente addizionati e stabilizzati.

Sistema qualità e certificazioni

a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità alle norme UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema Qualità Aziendale, rilasciati secondo UNI CEI EN 45012 da società di certificazione riconosciute e accreditate Sincert.

Modalità di posa in opera e collaudo

L'impresa appaltatrice deve collaudare la condotta in cantiere, sotto la supervisione della Direzione Lavori, in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 805.