

CERTIFICAT

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE TUBES POUR RÉSEAUX D'EAU AVEC PRESSION Désignation commerciale : **LARETER**

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Rev n° 16 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **LARETER S.p.A.**
 Via Occhiobello 98/100/102
 I - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro)

Usine de **I - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro)**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 54-1-P-01 du 20 juillet 1998
Décision de reconduction n° 54-1-P-26 du 8 août 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 54-1-P-25 du 4 décembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : NF EN 1452

Dimensions
Résistance à la traction
Résistance à la pression
Étanchéité à la pression des assemblages
Résistance aux chocs

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant
Fabrice MIEMOUNITOU
Tél. : 01 64 68 88 70
Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 54-1-P-01 du 20 juillet 1998
Décision de reconduction n° 54-1-P-26 du 8 août 2014

Désignation commerciale : LARETER

Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
16	1.8	25	C
20	2.3	25	C
25	2.8	25	C
32	2.4	16	C
	3.6	25	C
40	3.0	16	C-J
	4.5	25	C-J
50	3.7	16	C-J
	5.6	25	C-J
63	3	10	C-J-S
	4.7	16	C-J-S
	7.1	25	C-J-S
75	3.6	10	C-J-S
	5.6	16	C-J-S
90	4.3	10	C-J-S
	6.7	16	C-J-S
110	3.2	6	C-J-S
	5.3	10	C-J-S
	8.1	16	C-J-S
125	3.7	6	J
	6.0	10	C-J-S
	9.2	16	C-J-S
140	3.7	6	C-J-S
	6.1	10	C-J-S
	9.3	16	C-J-S
160	4	6	C-J-S
	6.2	10	C-J-S
	9.5	16	C-J-S

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 54-1-P-01 du 20 juillet 1998
Décision de reconduction n° 54-1-P-26 du 8 août 2014

Désignation commerciale : LARETER

Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
200	4.9	6	C-J-S
	7.7	10	C-J-S
	11.9	16	C-J-S
225	5.5	6	C-J-S
	8.6	10	C-J-S
	13.4	16	C-J-S
250	6.2	6	C-J-S
	9.6	10	C-J-S
	14.8	16	C-J-S
315	7.7	6	C-J-S
	12.1	10	C-J-S
	18.7	16	C-J-S

(*) C = collage J = bague d'étanchéité S = serti ou Intégrer